വൈദ്യുതി വിതരണ സംവിധാനത്തിലെ പ്രസരണ നഷ്ടം

16 (*46) ശ്രീ. പി. ഉബൈദുള്ള :
ശ്രീ. എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന് :
ശ്രീ. വി. എം. ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ :
ശ്രീ. എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വൈദ്യുതി വിതരണ സംവിധാനത്തിൽ ഓവർ ഹെഡ് ഓപ്പൺലൈൻ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾ ഇവയിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും പ്രസരണനഷ്ടം കുറവുള്ളതുമെന്ന കാര്യത്തിൽ താരതമ്യപഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; വിശദമാക്കാമോ ;

(ബി) നിലവിൽ പ്രസരണനഷ്ടം എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ ;

(സി) സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യക്ഷമത പരിശോധിച്ച് എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലും അത്തരം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമോ ?

ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി (ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്) :

(എ) ഉണ്ട്. കാര്യക്ഷമതയുള്ളതും വിതരണ നഷ്ടം കുറവുള്ളതും ഭൂഗർഭ കേബിൾ ശൃംഖല തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 2014-15 വർഷത്തേക്ക് സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രിസിറ്റി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച പ്രസരണ വിതരണ നഷ്ടം 14.5% ആണ്. ഇതിൽ പ്രസരണ നഷ്ടം 4.5% ആണെന്ന് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു.

(സി) കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലും ഭൂഗർഭ കേബിൾ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധി

17 (*47) ശ്രീ. എ. എം. ആരിഫ് :
ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ :
ശ്രീ. ബി. സത്യൻ :
ശ്രീ. വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യവസായവും വിവരസാങ്കേതികവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ദൗർലഭ്യവും അമിത വിലയും നിർമ്മാണ വ്യവസായ മേഖലയിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുന്നതായി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly